

# DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, certifions que la gamme de produits :

## RAKY ATMO-16

• Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

**CE**  
**EN 60598-1**  
**EN 60598-2-2**  
**EN 61347-1 : 2015/A1:2021**  
**EN 63000 : 2018**

• Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V 50 Hz**
- ✓ **Réaction au feu : 850°C**
- ✓ **Indice de protection : IP65**
- ✓ **Classe électrique : 1**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK10/20J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologiques : IEC 62471 RG1**



**Cezary LESZKO**  
Président Directeur Général  
Rue de Coupeauville  
Z.A. de Coupeauville - BP 03  
76133 EPOUVILLE  
Tél. +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax +33 (0)2 35 26 52 94  
RCS Le Havre 483 735 171 - TVA FR 68 483 735 171

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Epouville, le 18 Février 2025